


# Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik!

Wersbeekstraat 38, 3391 Tiel-Winge

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 24135-G-OMV\_2020000916/EP12782/A001/D04/SD001

## Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m<sup>2</sup> jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

### Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 20-10-2022

Handtekening:

MAARTEN OOMS

ENERDO  
EP12782


Dit certificaat is geldig tot en met 20 oktober 2032.

## Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

## E-peil



Het E-peil voldoet.



## Andere eisen



Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:

Vloeren

Muren

Vensters

Dak

Andere constructiedelen



Het S-peil (S27) voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

## Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	08/01/2020
Datum einde van de werken	07/12/2021
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	3.234
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m <sup>2</sup> jaar))	61
Beschermd volume (m <sup>3</sup> )	505
Verliesoppervlakte (m <sup>2</sup> )	353
Bruto vloeroppervlakte (m <sup>2</sup> )	168
Infiltratiedebiet (m <sup>3</sup> /(h m <sup>2</sup> ))	4,66
Gemiddelde U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K))	0,32
CO <sub>2</sub> -emissie (kg/jaar)	147
Gebouw-id / gebouweenheid-id	31074419 / 31099124

## Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be).
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar [woningpas.vlaanderen.be](http://woningpas.vlaanderen.be) om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op [www.energiesparen.be/BEN](http://www.energiesparen.be/BEN).

## Gegevens verslaggever:

MAARTEN OOMS  
ENERDO  
3560 Lummen  
EP12782 | 0817614384

## Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be).